

Obec Dlhé Pole
Dlhé Pole č. 249
013 32 Dlhé Pole

Vec:

Oznámenie o začatí stavby (podľa § 58 a § 58a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z.)

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:36 442 151, IČ-DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453

V zastúpení:

PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605, IČ-DPH: SK2023317065

Názov stavby: „15183 - DLHÉ POLE- SMER OSIČIE: REKONŠTRUKCIA VNP pre 288/ts/dl.pole_zs, 288/ts/dl.pole_osicie a NN siete „

Pozemok, parcela číslo:

Katastrálne územie: Dlhé Pole

Parcely KN-C: 2849, 2851, 2847/2, 2837/2, 2863, 2860/6, 2860/2, 2847/1, 2865/4, 2865/1, 2866, 2869, 2115/1, 2114, 2824/2, 2825/1, 2825/2, 2826, 2828/1, 2827, 2874, 2162, 2874, 2879/1, 2879/15, 2879/19, 2879/18, 2878, 2880/1

Parcely KN-E: 1822, 1821, 1823, 1824, 1712, 1714, 1715, 1710, 1709, 1294, 1295, 1293, 1292, 2063, 9391, 1997, 2000, 2001, 2002, 9017, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1482, 9000, 9018, 1481, 1480, 1477, 1473, 1472, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 9011, 1385, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1374, 9010, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1150, 1149, 1147, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 9009, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 9008, 891, 890, 889, 888, 887

Ohlásenie stavebných úprav :

Číslo spisu: 2025/116/0188/DOL, zo dňa: 16.04.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa: 16.04.2025

Vydal: Obec Dlhé Pole

Dôvodom stavby je rekonštrukcia existujúcej siete a zabezpečenie zvýšenia kvality distribúcie el. energie v danej lokalite. Pri prehliadke VN prípojky pre trafostanicu (TS) 288/ts/dl.pole osicie a VN odbočky pre TS 288/ts/dl.pole kamence boli zistené hnilé (deravé) drevené podperné body (PB), ktoré majú už po svojej dobe životnosti a tak isto v zlom fyzickom stave sú aj VN vodiče- VN vzdušné vedenie bolo vybudované v roku 1972, prechádza cez hustý porast, cez polia a okrajom zastavanej časti obce.

Vedenie je v zlom technickom stave, ohrozuje majetok aj bezpečnosť ľudí nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. TS 288/ts/dl.pole osicie je v zlom fyzickom stave, má starý nevyhovujúci NN rozvádzač, prehrdzavenú SVS skriňu a konštrukciu. PB vzdušnej NN siete sú popraskané.

Z uvedených dôvodov sa v predmetnej lokalite zrealizuje v rámci udržiavacích prác demontáž existujúcej TS, demontáž časti existujúceho vzdušného vedenia, výstavba novej jednotípovej TS s potrebnou úpravou vzdušného vedenia a výmena poškodeného zemného NN kábla. Zrealizuje sa osadenie jednotípovej trafostanice do 400kVA a SVS skriňou NN rozvádzačom s osadeným hlavným ističom do 630 A nastaveným na TR. 100 kVA s prevodom 22/0.42 kVA. V NN rozvádzači budú nainštalované modernejšie istiace prvky s vyššou prenosovou schopnosťou. Na TS sa vykoná znovu montáž demontovaného transformátora .

Dátum začatia stavebných prác: od 07/2025 do 09/2025.

Prosíme Vás o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

V Štefanove nad Oravou, dňa: 12.06.2025


s. r. o.
2
Oravou
23317065
7065

Ing. Peter Poláčik (konateľ, majiteľ)