

# OBEC DLHÉ POLE

## Stavebný úrad

Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole

Č.s 2025/331/1382/DOL

Žilina: 08.01.2026

### OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O STAVEBNOM ZÁMERE A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná a.s.** so sídlom Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej len "stavebník"), v zastúpení **Ing. Vladimíra Krkošová Hargašová** bytom Podzávoz č. 280, 022 01 Čadca, dňa 18.08.2025 podal a dňa 02.10.2025 doplnil na stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu:

**„16194 – Dlhé Pole – Hlavačová - Rekonštrukcia VN č. 288, TS 288/ts/dl.pole\_hlavacova a NN siete“**

na pozemkoch parc. č. C KN **líniová stavba** v k.ú. **Dlhé Pole**. Dňom podania žiadosti bolo začaté konania o stavebnom zámere.

*Stavba tvorí jednu ucelenú časť. Stavba obsahuje dva prevádzkové súbory a tri stavebné objekty.*

*Prevádzkové súbory:*

- PS01: Rekonštrukcia TS 288/ts/dl.pole\_hlavacova
- PS02: Rekonštrukcia TS 288/ts/dl.pole\_rieky

*Stavebné objekty :*

- SO01: Rekonštrukcia VN prípojky.
- SO02: Rekonštrukcia NN siete.
- SO03: Demontáž.

*Rekonštruované elektrické vedenia a zariadenia sa nachádzajú v katastrálnom území Dlhé Pole. Terén územia, kde bude stavba realizovaná je mierny, rovinný prístupný pre kolesové vozidlá. Prístupnosť stavby pre kolesové vozidlá je zabezpečená po jestvujúci ch štátnych a obecných komunikáciách.*

*Rekonštruovaná VN sieť križuje medzi PB č. 1 a č. 2, medzi PB č. 3 a č. 4, medzi PB č. 12 a č. 13, medzi PB č. 14 a č. 15, medzi PB č. 15 a č. 16 Čermanský potok (ID: 36869).*

*Rekonštruovaná VN prípojka je projektovaná po PB č. 18 v pôvodnej trase VN vedenia, odtiaľ po PB č. 23 (TS 288/ts/dl.pole\_rieky) bude vedená na spoločných podperných bodoch s NN vedením v pôvodnej trase NN siete. Trasa rekonštruovaného NN vývodu W.1 z TS 288/ts/dl.pole\_rieky je projektovaná v pôvodnej trase NN siete od PB č. 23(TS) po PB č. 19, následne ide na spoločných podperných bodoch s VN prípojkou po PB č. 16, kde sa odkloní na PB č. 3.B a ďalej je vedená po PB č. 1.B v pôvodnej trase NN siete.*

*Navrhované technické riešenie predpokladá rekonštrukciu štvorstĺpovej betónovej TS 288/ts/dl.pole\_hlavacova, ktorá sa nahradí dvojstĺpovou betónovou TS. Rekonštrukciu priehradovej TS 288/ts/dl.pole\_rieky, kde sa vykoná náter konštrukcie. Rekonštrukciu VN vedenia medzi týmito trafostanicami, kde sa pôvodne VN vedenie holými vodičmi nahradí závesným káblom, z pôvodného 10 metrového ochranného pásma na obe strany od krajných vodičov bude nové ochranné pásmo 1 meter. Rekonštrukciu vývodu W.1 z TS 288/ts/dl.pole\_rieky, kde sa pôvodná NN nadzemná sieť holými vodičmi nahradí závesným káblom. V trase VN a NN vedení sa nevyhovujúce podperné body vymenia za nové betónové stožiare. V trasách výmeny vodičov NN siete dôjde k odpojeniu a opätovnému napojeniu existujúcich domových prípojok.*

*VN prípojka: Prípojka pre TS 288/ts/dl.pole\_rieky - smer PB č. 1 - PB č. 23, výmena podperných bodov a vodičov AIFe6 za závesný kábel DISTRI 3x50+50mm<sup>2</sup> zavesený na predpäťých betónových stožiaroch v dĺžke trasy 1343 m.*

*Trafostanice:*

- *Rekonštrukcia existujúcej TSB 288/ts/dl.pole\_hlavacova: Montáž novej 2-stfypovej trafostanice betónovej 22/0,40 kV, do 630 kVA s transformátorom 160 kVA a skrine SVS-V s 8- vývodovým NN rozvádzačom.*

- *Rekonštrukcia existujúcej PTS 288/ts/dl.pole\_rieky: Predmetom rekonštrukcie bude náter kovových častí.*

*NN sieť:*

- *W.1 z TS 288/ts/dl.pole\_rieky - smer PB č. 23 - PB č. 1.B, výmena podperných bodov a vodičov AIFe6 za závesný kábel NFA2X 4x50+25mm<sup>2</sup> zavesený na predpäťých betónových stožiaroch v dĺžke trasy 551 m.*

- *Vzhľadom na rekonštrukciu NN siete (výmenu podperných bodov a výmenu vodičov za závesný kábel), je potrebné všetky domové prípojky v predmetnom úseku rekonštrukcie odpojiť, zdemontovať a opätovne namontovať a pripojiť. Prípojky, ktoré sú prevedené holými vodičmi AIFe6, sa zdemontujú a nahradia závesnými káblami NFA2X. Prípojky prevedené závesnými káblami sa zdemontujú a opätovne namontujú. V prípade, že ich existujúca dĺžka bude nedostatočná vzhľadom na nové miesto osadenia podperného bodu, sa tieto nahradia novými závesnými káblami. Prípojky prevedené zemnými káblami sa odkopú a presmerujú na nové podperné body, pričom v prípade ich nedostatočnej dĺžky sa naspojujú káblami tých istých typov ako sú existujúce. Všetky prípojky budú istené na odbočných podperných bodoch a to buď v existujúcich poistkových skrinkách SPP, ktoré sa zdemontujú a opätovne namontujú, alebo v nových skrinkách SPP pre prípojky ktoré doteraz nemali istenie na podpernom bode, respektíve boli istené v starých liatinových skrinkách SIL.*

Obec Dlhé Pole, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z.z., stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 51 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám.

V zmysle § 51 ods. 2 Stavebného zákona správny orgán upozorňuje účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, že svoje návrhy, pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia. Na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne.

Správny orgán v zmysle § 53 ods. 2 Stavebného zákona nenariadil ústne pojednávanie vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V zmysle § 51 ods. 3 stavebného zákona **ak počet účastníkov konania je väčší ako 20**, alebo ak konaniu predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo ak účastník konania alebo pobyt účastníkov konania nie je správne orgánu známy, sa oznámenie o začatí konania oznamuje verejnou vyhláškou; týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

V zmysle § 52 ods. 5 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prietahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (ďalej len „orgán posudzovania vplyvov“).

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese uvedenej v záhlaví, mail: [jana.dolinajcova@strecno.dcom.sk](mailto:jana.dolinajcova@strecno.dcom.sk)) v dňoch **pondelok a streda, od 7<sup>30</sup>-11<sup>15</sup> a 12<sup>30</sup>-15<sup>30</sup> hod.** Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov, pri nahliadnutí do podkladov, alebo na požiadanie, stavebný úrad účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Spoločný obecný úrad  
so sídlom  
Nám. A. R. Štefánika  
010 01 Žilina

Ing. Gajdošík Tibor  
starosta obce

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 51 ods. 3 Zákona č. 25/2025 Z.z., stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Dlhé Pole. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**Dátum vyvesenia:**

Pečiatka a podpis:

**Dátum zvesenia:**

Pečiatka a podpis:

**Doručí sa:**

1. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou.

**Na vedomie:**

2. Obec Dlhé Pole, Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole
3. Ing. Vladimíra Krkošová Hargašová, Podzávoz č. 280, 022 01 Čadca – splnomocnený zástupca
4. SVP š.p., J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
5. Sevak a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. SPP-D a.s., Plátennícka č. 19013/2, 821 09 Bratislava
7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
8. Michlovsky spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
9. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šVs, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šsOH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
11. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šsOPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
12. OÚ Žilina pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
13. OÚ Žilina pozemkový a lesný odbor – odd. lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
14. RÚVZ, V. Spanyolca č. 27, 011 71 Žilina
15. KPÚ Žilina, Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
16. Energotel a.s., J. Milca č. 44, 010 01 Žilina
17. CETIN Networks s.r.o., Pribinova č. 40, 811 09 Bratislava
18. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Ševčenkova č. 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
19. spis