

# OBEC DLHÉ POLE

## Stavebný úrad

Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole

Č.s. 2022/344/1221/DOL

Žilina: 09.12.2022

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Stredoslovenská distribučná, a. s.** so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

v zastúpení: **SLOVENERGY, s. r. o** so sídlom M. R. Štefánika č. 71, 010 01 Žilina, IČO: 44 172 087

podal dňa: 19.09.2022

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

#### „15206 – Dlhé Pole – Žiare - Predĺženie NNK“.

Obec Dlhé Pole, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva toto

### ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

#### „15206 – Dlhé Pole – Žiare - Predĺženie NNK“

na pozemku parc. č. C KN **líniová stavba** v k. ú. **Dlhé Pole**.

**1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto podmienky:**

a) **Popis stavby:** Navrhované technické riešenie stavebného objektu So 01 Predĺženie NNK sa bude realizovať nasledujúco:

1. Na parcele KN-C 256/2 v katastrálnom území Dlhé Pole sa nachádza jestvujúci betónový podperný bod, na ktorý sa osadí nová skriňa VRIS 1 pri č.d. 354 (VRIS 1 1K II P4 +KKP).

2. Z novej skrine VRIS 1 pri č.d. 354 pôjde do zeme nový zemný kábel (N)AYY 4x240 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 59 m (trasa 50 m), ktorý bude uložený vo výkope a v chráničke FXKV 110.

3. Nové zemné NN vedenie bude prechádzať parcelami KN-C 256/2 a KN-F 9134/1 až po novovybudovanú skriňu PRIS č. 1 (PRIS 6 DINO VV 2/5 P2 IP2X) umiestnenú na hranici parcely KN-E 9134/1.
4. Na parcele KN-E 362 V katastrálnom území Dlhé Pole sa nachádza jestvujúci betónový podperný bod, na ktorý sa osadí nová skriňa VRIS 1 pri č.d. 339 (VRIS 1 1K II P4 + KKP).
5. Z novej skrine VRIS 1 pri č.d. 339 pôjde do zeme nový zemný kábel (N)AYY 4x240 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 95 m (trasa 84 m), ktorý bude uložený vo výkope a v chráničke FXKV 110.
6. Nové zemné NN vedenie bude prechádzať parcelami KN-E 362, KN-E 9558 a KN-F 9134/1 až po novovybudovanú skriňu PRIS č. 1 uvedenú v bode 3.
7. V trase výkopu sa umiestni aj Opto chránička IIDPE 40/33 mm v dĺžke cca 147 m spolu s markermi v počte 9 ks na základe požiadavky SSD, a.s.  
Nová skriňa PRIS a 2x nová skriňa VRIS 1 budú uzemnené novou pozinkovanou páskou FeZn 30x4 mm<sup>2</sup> v celkovom množstve 4x25 kg (4x26,25 m) a novou zemniacou doskou, ktorá bude uložená vo výkope.
9. Potom prebehne osadenie nových zvodíčov prepätia NNO 10/280 na izolované vedenie Retilens v mieste osadenia nových skriň VRIS.
10. Nakoniec v jestvujúcej istiacej skrini VRIS 2 na dvojtom podpernom bode – označenie „VRIS 2 DI. Pole trulik nahor 46“ prebehne vytiahnutie 125A poistiek - smer: č.d. 360 Retilens 3x150+95+2x16 mm<sup>2</sup>.

b) **Polohové umiestnenie stavby:** Stavba bude umiestnená v zmysle situačného umiestnenia stavby, teda podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval **Ing. Krištof**, zodpovedný projektant **Bc. Kolár Michal**, v r. 08/2022, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.

c) **Napojenie na siete technického vybavenia:** Z jestvujúceho betónového podperného bodu pri č.d.354 v k.ú. Dlhé Pole.

d) **požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:**

**SSD a.s. Žilina** – vyjadrenie k projektovej dokumentácii zo dňa 12.09.2022, kde súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia podľa predloženej PD s pripomienkami:

- V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000)
- Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
- Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
- Pri realizácii stavby elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia mimo zastavaného územia (extravilán) preukazujete v územnom a stavebnom konaní právo k pozemku podľa § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona ako právo vyplývajúce z §-u 11 Práva a povinnosti držiteľa povolenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
- V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)
- Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

- V zmysle STN 332000-6:2018 budeme požadovať v realizačnej - konštrukčnej dokumentácii doplniť „Vyhlásenie zodpovednosti projektanta“ ako aj ostatné náležitosti, ktoré má realizačný projekt obsahovať.
- V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce - extravilán). PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte \*dgn. Takto spracovanú PD v digitálnom tvare zašlite na [marian.stancek@ssd.sk](mailto:marian.stancek@ssd.sk).

**Energotel a.s. Žilina** – vyjadrenie zo dňa 11.02.2022 s vyjadrením, že v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s.

**SPP-D a.s. Bratislava** – Stanovisko k PD pre stavebné povolenie zo dňa 22.11.2022 pod č. TD/NS/1107/2022/Ki, kde sa uvádza súhlas za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D, a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)), (časť E-služby)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,€ až 150 000,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k Spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby, dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č.508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

- Žiadne.

**Slovak Telekom, a.s. Bratislava** – Vyjadrenie k existencii inž. sietí a k stavebnému

povoleniu pod č. 6612204620, kde sa uvádza že nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK):

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo Digi Slovakia, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**O2 Slovakia s.r.o. Bratislava** – vyjadrenie zo dňa 01.03.2022 bez pripomienok.

**UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava** – bez pripomienok zo dňa 14.02.2022 pod č. 216220271.

**Orange Slovensko, a.s. Bratislava vz. Michlovský, spol. s.r.o. Piešťany** – vyjadrenie o existencii PTZ zo dňa 03.11.2022 pod č. BB-2795/2022 v k.ú. Dlhé Pole nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Metodova č.8, 821 08 Bratislava.

**SEVAK a.s. Žilina** – vyjadrenie k SP zo dňa 04.03.2022 pod číslom 022007638, kde sa uvádza súhlasné stanovisko s podmienkami:

- K navrhovanej stavbe nemáme pripomienky. V k.ú. Dlhé Pole Sevak a.s. neprevádzkuje verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

**e) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:**

**OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor** – Vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 11.11.2022 pod č. OU-ZA-PLO1-2022/053799/Cib bez námietok za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona.

**OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šsOH** - Vyjadrenie k PD pre územné a stavebné konanie zo dňa 07.11.2022 pod č. OU-ZA-OSZP3-2022/051754-002/Kbn, kde súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za týchto podmienok:

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
- stavebník (investor) je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s odpadmi;
- výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;
- doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

**2. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia:**

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží podklady v zmysle § 8 ods. 1 a 2 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a projektovú dokumentáciu stavby podľa § 9 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

3. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona: Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona **platí tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa.

### O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ predložil dňa 19.09.2022 stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „15206 – Dlhé Pole – Žiare - Predĺženie NNK“ na pozemku parc. č. C KN líniová stavba v k. ú. Dlhé Pole. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad dňa 10.10.2022 pod č.s. 2022/344/0881/DOL v zmysle § 36 ods.4 oznámil začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou, pretože predmetom umiestnenia je líniová stavba a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom pričom upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad účastníkov územného konania upozornil, v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona, že svoje námietky si môžu uplatniť najneskôr 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí územného konania, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Zároveň stavebný úrad podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona upovedomil dotknuté orgány, že môžu oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej si mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania.

Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona: neboli vznesené.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stavebný úrad pri posudzovaní návrhu na umiestnenie stavby podľa § 37 použil ako podklad pre rozhodnutie územný plán obce Dlhé Pole. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.


K návrhu boli priložené vyjadrenia zainteresovaných dotknutých orgánov, uvedené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

### P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Dlhé Pole.

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Gajdošík Tibor  
starosta obce



Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Dlhé Pole. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

**Dátum vyvesenia:**

Pečiatka a podpis:

*28.12.2022*

**Obec Dlhé Pole**

013 32 Dlhé Pole č. 249  
IČO: 00321231, DIČ: 2020626410  
41/5696 388

**Dátum zvesenia:**

Pečiatka a podpis:

**Doručí sa:**

1. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

**Na vedomie:**

2. Obec Dlhé Pole
3. SLOVENIA
4. O2 Slovakia
5. Slovak Telekom
6. OÚ Žilina, mestský úrad
7. SEVAK a.s
8. SSD, a.s., P
9. SPP-D, a.s.
10. Energotel a.s.
11. MICHLOV
12. UPC broadband
13. spis

Nová skriňa VRIS 1  
pri č.d. 354 (VRIS 1  
1K II P4 + KKP)

Novovýbudovaný káblový prepoj  
zemným káblom (N)AYY 4x240 mm<sup>2</sup>, celková  
trasa kábla je cca 134 m, celková dĺžka kábla  
je cca 154 m, v zemi uložený v chráničke  
FXKV 110 + príloženie optickej chráničky  
HDPE 40/33 mm na základe požiadavky SSD,  
a.s. v trase vykopy v dĺžke cca 147 m



256/2  
cca 1 m<sup>2</sup>  
Zvodič  
prepätia 3x  
NNO 10/280 +  
svorka SE45.1

Trasa medzi skriňami  
PRIS č. 1 a VRIS 1 pri č.d.  
354 je cca 50 m  
(dĺžka NN vedenia - 59 m)

Nová skriňa  
PRIS č. 1 (PRIS 6  
DINO VV 2/5 P2 IP2X)

Trasa medzi skriňami  
PRIS č. 1 a VRIS 1 pri č.d.  
339 je cca 84 m  
(dĺžka NN vedenia - 95 m)

Zvodič prepätia  
3x NNO 10/280 +  
svorka SE45.1

Nová skriňa VRIS 1  
pri č.d. 339 (VRIS 1  
1K II P4 + KKP)

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-51/O2:2019:  
viď protokol o určení vonkajších vplyvov č. 335/2021

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:  
(STN EN 60038)

NN 3/PEN AC 230/400V 50Hz / TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41, PNE 33 2000-1/2008):

- PRED DOTYKOM ŽIVICH ČASTÍ: UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU (POLOHU) IZOLÁCIU, KRYTÍ ALEBO ZÁBRANAMI
- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPAĽOVANIA

PROSTREDIE (STN EN 607 21): VI.-VONKAJŠIE PRIESTORY

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): "S" (STREDNÁ)

**DETAIL**

Situácia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 09.12.2022 pod č. 2022/044/1229/DOL

podpis

IČO: 44172087  
DIČ: 2022608379

SlovEnergy

SLOVENERGY S. R. O.  
M. R. ŠTEFÁNKA 71, 010 01 ŽILINA

Datum: 08/2022

Stupeň PD: PSR

Názov stavby: 15206 Dlhé Pole - Žiare,  
predĺženie NNK

Stavebník:  
Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽILINA

Názov výkresu: SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY 1

Mierka: 1:500  
Formát: A4

Kreslil: ING. KRÍŠTOF

Projektoval: BC. KOLÁR

Zodpov. projektant: BC. KOLÁR

PARÉ: 1

Číslo výkresu: 03\_CSS\_001